



BORANG BACAAN SUHU & KELEMBAPAN
UNIT PENGURUSAN FASILITI, PUSTAKA NEGERI SARAWAK, SIBU

Tarikh bacaan diambil : _____

Bil	Lokasi	Bacaan Pertama				Tindakan Pembetulan				Catatan (sekiranya ada)
		Rekod Bacaan		Tercapai		Rekod Bacaan		Tercapai		
		Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Ya	Tidak	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Ya	Tidak	
1	Staff working area									
2	Ceo Room									
3	Regional Manager Room									
4	Finance									
5	Sarawakiana Division									
6	Staff Pantry									
7	Closed Stack									
8	Meeting Room									
9	PABX / Server Room									
10	Male Prayer Room									
11	Female Prayer Room									
12	Special Need Room									
13	Seniors Citizen Room									
14	ICT Training Room									
15	VIP Lounge									
16	Story Room									
17	Control Room									
18	Development Chamber									
19	Book Shop Office									
20	Multi Purpose Room 1 & 2									
21	Children's Infotheque									
22	Study Area on the 1st Floor									
23	Special Collection Room									
24	Seminar Room									
25	Study Room 1									
26	Study Room 2									
27	Study Room 3									
28	Utility Room (1st Floor)									

Panduan:

- 1 Sekiranya Bacaan Suhu & Kelembapan Tidak Tercapai, Tindakan Pembetulan hendaklah dibuat oleh Penolong Jurutera (JA).
- 2 Bacaan Suhu & Kelembapan hendaklah direkodkan selepas Tindakan Pembetulan dilakukan.
- 3 Bacaan Suhu hendaklah berada di antara **20°C - 26°C** dan Kelembapan **40% - 60%**.
- 4 Bacaan suhu terbaik adalah diambil semasa *Cooling Load* berada pada beban paling tinggi. (Kehadiran ramai pengunjung/ program yang melibatkan ramai peserta/ Cuaca panas)

Direkod oleh JA,

Disahkan oleh Penyelia,

()

Tarikh :

()

Tarikh :

Document No. : FRM-CM-SB-05
Revision No. : 1
Effective Date : 4 Mac 2022